

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde



Fundamenttabelle

Umbau einer 110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Mast 11 und Mast 14N

110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung UW Kraftwerk - UW Bischofsheim

Hinweis:			
Stand:	10.10.2018	Verfasser:	Antragsteller:
Inhalt	Seiten 1 - 1	SPIE SAG GmbH GB S GG CeGIT Luxemburger Straße 162 54294 Trier	Mainzer Netze GmbH TFM 12 Rheinallee 41 55118 Mainz
		Trier, 10.10.2018 i.A. F. Bender	Mainz, . i.A. K. Vogel i.A. K. Vogel

110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung UW Kraftwerk - UW Bischofsheim

Abschnitt: KW Mainz - UW Saarstraße

Fundamenttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr.	Fundament- art	PI *)	St *)		Bo *)	t *) [m]	d *) [m]	b *) [m]
		a _{PI} *) [m]	a _{St} *) [m]	b _{St} *) [m]	b _{Bo} *) [m]			
12N	PI	15.0				2.2	9.0	1.4
13N	St		11.5	3.5		3.6	9.0	1.0
14N	PI	13.5				2.2	9.0	1.4

*)

EOK = Erdoberkante

PI = Plattenfundament (Prinzipzeichnung s. Anlage)

St = Stufenfundament (ist nicht vorgesehen)

Bo = Bohrfundament ((ist nicht vorgesehen)

a_{PI} = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

a_{St} = Abstand der Außenkanten der untersten Stufenfundamentstufen (unter EOK)

b_{St} = Breite der untersten Stufe eines einzelnen Stufenfundamentes je Masteckstiel

b_{Bo} = Durchmesser eines Bohrfundamentes je Masteckstiel

t = Gründungstiefe des Fundaments

d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe (EOK)